



电缆截面 (mm ²)	2	2x4mm ²	2x4mm ²
空气开关型式		NDB2Z-63	NDB2Z-63
额定电流		63A	63A
数量		OF2+SD2	OF2+SD2
熔断额定电流 (A)		10A	20A
导线编号		1Z-8Z	9Z-16Z

秦皇岛福电电力工程设计有限公司				青龙溪泉水库25MW光伏项目—35kV开关站新建工程		初设	设计阶段
批准		系统		直流系统示意图			
主任工程师		审核	冯志平				
室主任		校核	赵明哲				
会签		设计	冯志平				
2022年06月		比例		图号	QY-B202202C-R04		