

标示开关柜编号	D001	D002												D003																		
外形尺寸(宽*深*高)	(800*800*2200)	(800*800*2200)												(800*800*2200)																		
回路编号*	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
回路名称*	进线	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	SVG备用	备用	备用	备用	35KV备用	备用	备用	备用	UPS备用	备用	UPS备用	备用
回路单元高度	72E	8E	8E	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E	8E	8E	8E	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2
断路器 型号	真空断路器固定 CB型	100H	160H	250H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	160H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H	100H
断路器 额定电流(A)*	500A	100A	160A	250A	40A	40A	40A	63A	63A	63A	125A	40A	40A	50A	32A	40A	16A	32A	32A	32A	16A	32A	16A	32A	16A	32A	40A	25A	40A	25A	16A	
隔离开关型号																																
电流互感器	BH-0.66 500/5 0.2s级 3只																															
电流表																																
电压表																																
转换开关																																
多功能电度表	1																															
避雷器	1																															
参考图AD11-	备用柜体 见 备用柜体 见	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备	见 备
备注																																
ZRC-YJV22-0.6/1 铜芯电缆	4X95 4X95	3X50+2X25	3X50+2X25					3X35+1X16	3X35+1X16	3X25+2X16	3X50+2X25	5X6		3X25+2X16						4x10		4x10		4X6				4X6					
电缆编号	DYJX-01 DYJX-02																															

站用变压器引出

出线工作变压器引出

备备备备用用用用馈馈馈馈出出出出线线线线

备备备备用用用用电电电电缆缆缆缆出出出出线线线线1

备备备备用用用用电电电电缆缆缆缆出出出出线线线线2

35KV 母线电缆出线

35KV 母线电缆出线

备备备备用用用用馈馈馈馈出出出出线线线线

秦皇岛福电电力工程设计有限公司				秦皇岛经济技术开发区25MW光伏项目-35kV开关站建设工程	初设	设计阶段
批 准		系 统		站用电系统接线图		
主任工程师		审 核				
室主任		校 核				
会 签		设 计		2022年05月 比例 1:100 图号		QY-B202202C-D04