



电压互感器	JDZX9-35
有载分接开关	BPK1200-35/75-9
限流电抗器	RNK-35
电流互感器	LQZ-0.66 50/1A, 0.5级

接地线	DKSC-630/35-100/0.4
二次侧	YN,yn11
额定容量	100kVA
制造商	GN27-40.5/630
保护装置	YH5WZ-51/134

GW4-40.50W/1250-25
S11-2000/35, 37kV±2.5%/3kV Dy11, Uk=10%
YJW62-8.7/15kV-1*400
YH5WZ5-10/27-400
VS1-12/1250-25
JDZXR8-6BG 3kV/43/0.1/43/0.1/kV.0.5/6P RXGI-1000W-1000R
LZZBJ9-10C2 800/1,0.5/10P15/10P15, 15/15/15VA
SVG-GL

秦皇岛福电电力工程设计有限公司			青龙溪泉水库25MW光伏项目—35kV开关站新建工程			初设	设计
批准		系统	审核	冯志平	保护配置图		
主任工程师		审核	冯志平				
室主任		校核	冯志平		2022年06月		
会签		设计	冯志平				
			比例		图号	QY-B202202C-R03	