



编号	型 号	名 称	数量	每件重(Kg)	总重(Kg)	串重(Kg)
1	U-1085	U型挂环	2	0.6	1.2	25.98
2	L-12-70/400	联板	2	4.7	9.4	
3	PS-0790	PS平行挂板	2	0.6	1.2	
4	U70CN	70kN地线绝缘子	2	4.2	8.4	
5	P-0770	平行挂板	2	0.6	1.2	
6	UK-1290	U型挂环	1	1.1	1.1	
7	NY-150BG-40	地线耐张线夹	1	3.2	3.2	
8	JDBG-150	接地端子	1	0.28	0.28	

根据2011年版《国网公司通用设计220kV输电线路金具分册》第754页绘制。

BN3Y-BG40-1207P

秦皇岛福电电力工程设计有限公司				青龙建昊土门子215MW光伏发电项目220kV送出工程 土门子-平方220kV线路工程				初步设计 阶段
批 准		系 统		JLB40-150架构用地线耐张金具组装图				
主任工程师		审 核						
室主任		校 核						
会 签		设 计		2022年10月	比 例	图 号	QY-S202201C-D-24	