



说明：与塔连接的接地引流线与地线相匹配长约2.5m。

编号	型 号	名 称	数量	每件重(Kg)	总重(Kg)	串重(Kg)
1	U-1085	U型挂环	2	0.6	1.2	6.3
2	PQ-10120	牵引板	1	1.0	1.0	
3	UK-1085	U型挂环	1	0.6	0.6	
4	NY-150BG-40	地线耐张线夹	1	3.2	3.2	
5	JDBG-150	接地端子	1	0.28	0.28	

根据2011年版《国网公司通用设计220kV输电线路金具分册》第750页绘制。  
BN2Y-BG-10

秦皇岛福电电力工程设计有限公司				青龙建昊土门子215MW光伏发电项目220kV送出工程 土门子-平方220kV线路工程				初步设计 阶段
批 准		系 统		JLB40-150地线用耐张金具组装图				
主任工程师		审 核						
室主任		校 核						
会 签		设 计						
2022年10月				比 例		图 号	QY-S202201C-D-25	