



材 料 表						
序号	名 称	型 号	单 位	数 量	单 重 (kg)	备 注
1	UB型挂板	UB-10	个	1	1.08	
2	直角环	ZH-7	个	1	0.85	
3	悬垂金具组合	CL-8/OPGW	套	1	5.8	包含外绞丝、内绞丝、接地线
全串质量合计		7.73 kg				

秦皇岛福电电力工程设计有限公司				青龙建昊土门子215MW光伏发电项目220kV送出工程 土门子-平方220kV线路工程			初步设计阶段
批 准		系 统		OPGW悬垂串组装图			
主任工程师		审 核					
室主任		校 核		2022年10月	比 例	图 号	QY-S202201C-D-22
会 签		设 计					